

灵璧县人民医院弱电井修复所需设备及配件招标

招标公告

项目单位：灵璧县人民医院

发布日期：2021年12月3日

一、招标项目概况

项目名称：

灵璧县人民医院弱电井修复所需设备及配件招标

招标单位：灵璧县人民医院

招标方式：公开招标

二、招标流程

- 1、12月3日，发布招标公告。
- 2、12月8日14:30前，投标人自行在医院网站下载招标文件、提交投标文件。
- 3、2021年12月8日下午15时，于灵璧县人民医院四楼院委会议室开标。

备注：以上时间可能会根据我院实际工作进度进行相应调整，我院将通过网站/电话及时通知变更信息。

三、联系方式

- 1、投递地址：灵璧县人民医院信息科【门诊四楼】
- 2、投递邮箱：314322793@qq.com
- 3、联系人及联系电话：

同意发布

王浩

2021.12.3

张燕田：0557-6039205 13500586839

(咨询时间上午 8:30-11:30, 下午 14:30-17:00 节假日除外)

诚邀专业、有实力的供应商积极投标, 期待与您精诚合作。

详细招标情况可随时关注灵璧县人民医院官方网站。

<http://www.lbxrmyy.com>

弱电井修复所需设备及配件招标实施方案

为了加快医院弱电井修复，尽快恢复住院部日常工作，现采购一批弱电井修复所需的设备及配件。同时加强医院廉政建设，规范采购行为，提高采购效率，规避采购风险。拟对弱电井修复所需设备及配件实施公开招标采购，充分体现“择优选择、保证质量、廉价物美、经济实用”的原则，欢迎符合条件的供应商参加投标，现将招标有关事项公告如下：

一、招标内容及期限

- 1、招标内容：弱电井修复所需设备及配件（详情见附件）
- 2、供货周期：一次性供货

二、投标人资格要求

（一）投标人应具有投标项目的经营范围，需提供投标人合格有效的法人营业执照副本、税务登记证和组织代码证的复印件各一份（以上证件的复印件均须盖上单位公章）。

（二）投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，需提供法定代表人授权投标代表的授权委托书（投标代表是法定代表人无需），法定代表人和投标代表的身份证复印件一份（以上证件的复印件均须盖上单位公章）。

（三）投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动的条件并应具备履行合同的能力。

（四）投标文件递交方式：现场递交

三、报名时间：

灵璧县人民医院网站 (<http://www.lbxrmyy.com>) 发布或者张贴招标公告即日起即可现场报名。

四、投标单位注意事项

(一) 我院提出的品牌、型号不允许随意变更，投标公司提供的报价清单上物品必须以医院所需的弱电设备及配件表上列出的品名及规格一致，并严格按照院方公示清单填报。

(二) 相关弱电设备及配件必须是原装正品，并且能够提供良好的质保和售后服务。如有发现虚假产品，我院有权立即停止其供货资格，并要求赔偿由此引起的直接和间接经济损失。

(三) 关于投标文件：

1. 投标文件需有公司简介、公司近年业绩情况（经营规模、供货厂家、相关资质等）。
2. 投标文件必须具有投标人资格要求中所需证件（法人营业执照副本、税务登记证和组织代码证的复印件各一份），并加盖公章。
3. 投标产品报价一览表，请投标人不要修改报价表格式，请按表格要求进行填报，未投标产品项请以“——”填空）。密封放在投标书里。以方便评标。
4. 开标当天请各投标公司提前将投标文件和相关附件封好后带至开标地点，并在封口处加盖投标公司的公章。

(四) 所有中标商必须全程无条件配合医院弱电井修复，并做到随叫随到。所

有协助安装配置交换机的工程师必须为华为原厂工程师，拥有 HCIE 证书，可以快速梳理医院原有网络设备的配置情况，以保证弱电井修复的进度，尽快恢复医院工作的正常运行。

五、评标、议价方法

（一）评标、议价原则

集中评标、议价应遵循公开、公平、公正、诚实信用和坚持质量优先、价格合理的原则。

（二）评标、议价方式

- 1、开标谈判地点设在灵璧县人民医院四楼院委会议室。时间为 2021 年 12 月 8 日下午 3 时。投标方应准时安排人员出席。
- 2、招标方将根据相关规定组织弱电井修复所需设备评标委员会。
- 3、评标委员会综合投标单位的信誉、业绩、产品质量、投标价格和服务承诺等因素评标。
- 4、评标完毕后将评标意见上报医院，经医院领导班子讨论通过后再依法签订购销合同。
- 5、中标方不得以任何形式向他人转让中标项目。
- 6、中标方如有违约行为，合同终止。

灵璧县人民医院物资采购领导小组

2021年12月3日



附件：
灵璧县人民医院智能化弱电设备清单及配件招标明细表报价单

投标人名称（加盖公章）

| 类别 | 品名 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 详细参数 | 品牌 | 投标单价 | 备注 |
|------|-----------------|------------------|----|----|--|--------|------|----|
| 弱电设备 | 八防区地址模块 | DS7432-CHI | 个 | 1 | 1、参数：处理多达 8 路输入回路，串连双终端电阻(EOL)布线，带防拆开开关状态，多达 16 路输入触点，为控制主机布线时推荐使用四芯电缆。 | BOSCH9 | | |
| 弱电设备 | 双门控制器 | RF-AX50 P-NT2 | 套 | 2 | 1、参数：铁壳(含机箱电源)，内置 36W+100W 电源，工作电压 DC12V，额定电流 0.5A；带键，液晶显示；可连四个读卡器，控制两扇门进出；管制 30000 卡，50000 条事件记录；选配扩展卡可达 10 万人和 10 万条记录 | 立方 | | |
| 弱电设备 | 楼层接入交换机 48 口 | | 台 | 15 | 1、48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP；交流供电；包转发率：87Mpps/144Mpps；交换容量：336Gbps/2.56Tbps | 华为 | | |
| 弱电设备 | 24POE 网络交换机 | | 台 | 3 | 1、参数：交换容量≥256Gbps，包转发率≥108Mpps；支持 MAC 地址≥16K，支持 ARP 表项≥2K，支持 4K 个 VLAN；支持 Ipv4 路由表≥4000，Ipv6 路由表≥1000；（型号：AD9430DN-24） | 华为 | | |
| 弱电设备 | POE 供电模块 | | 套 | 6 | 1、参数：单端口 POE 注入单元(含 25W 电源,千兆,可并排安装) | 华为 | | |
| 弱电配件 | 集中供电电源 | | 套 | 39 | 1、参数：输入 AC220 输出 DC12V 电流 30A | 国产优质 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|--|---|------|---|---------|--|--|
| 配件 | PDU | | 套 | 9 | 1、参数:铝合金外壳,单路额定输入电流32A,12位10A三扁国标输出插座,2米不带插头输入线,带指示灯,带总控,垂直安装。 | 国产优质 | | |
| 配件 | 单门磁力锁 | | 套 | 7 | 1、参数:锁体尺寸:长250x宽48.5x高25(mm);吸板尺寸:长180x宽38x高11(mm) 2、备注:描述不详之处详见招标文件及技术要求 | 国产优质 | | |
| 配件 | 电源线 | | m | 5800 | 参数:UPS输出柜到各弱电间WDZ-YJ(F)E-3X2.5mm | 国产优质 | | |
| 配件 | 出门按钮 | | 套 | 52 | 1、参数:电锁专用开门按钮(正方形) 2、备注:描述不详之处详见招标文件及技术要求 | 国产优质 | | |
| 配件 | 19"机柜 (42U黑色) | | 套 | 3 | 1、名称:符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准,兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准;机柜要求采用优质覆铝锌板;其他材料要求采用优质冷轧钢板; 2、规格:标准19英寸设计,尺寸600*600*2000mm;前单后双开网孔门(1.2MM) | TOTEN图腾 | | |
| 配件 | 堆叠电缆 | | 根 | 11 | 1、参数:SFP+高速电缆-1m | 华为 | | |
| 施工 | 楼板开洞 | | 个 | 20 | 定制 | 定制 | | |

注:所有协助安装配置交换机的工程师必须为华为原厂工程师,拥有HCIE证书,可以快速梳理医院原有网络设备的配置情况,以保证弱电并修复的进度,尽快恢复医院工作的正常运行。