

(12) 周永 周俊

灵璧县人民医院中央空调机组保养 招标公告

现对“灵璧县人民医院中央空调机组保养”进行招标，现邀请符合专业资质单位参加本项目投标报价。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：灵璧县人民医院中央空调机组保养

2、项目内容：为确保机组设备安全、可靠、正常地运行，具体包括设备的定期巡检、应急维修、配件保障供应，以及提供相应的技术咨询等方面的服务。

3、预算资金及付款方式：最高预算约 10 万元，按季度支付维保费用。

二、投标人资格

(一)、根据《政府采购法》的规定，参与政府采购活动的投标人必须满足《政府采购法》二十二条的规定（可自行承诺，承诺书格式自拟）：

(二)、开标时所有投标企业须携带相关资质原件或加盖公章复印件（①授权委托代理人参加开标会议，须提供如下材料：企业法人营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法定代表人授权书、被授权代理人身份证。②法定代表人参加开标会议，须提供如下材料：企业法人营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法定代表人身份证明和本人有效身份证。

(三)、本次招标不接受联合体投标

三、开标时间及地点

1、开标时间：2022 年 月 日 15 时 30 分

2、投标截止时间：2022 年 月 日 15 时 30 分

3、开标地点：灵璧县人民医院门诊四楼东侧会议室

四、发布公告的媒介

本次招标公告在灵璧县人民医院网站 (<http://www.lbxrmyy.com>) 发布或者张贴招标公告。

五、联系方式

采购人：灵璧县人民医院

地 址：灵璧县人民医院

联系人：

联系电话：13855763962

附件：

保养和维修内容：

项目	规格型号	数量	单位	维保费/ 年 (元)	清洗费/ 年 (元)	2年一次换 保养材料费 (元)	总价 (元)
1	SXB800J	2	台				
2	SL1530M	1	台				
合计							

在运行期间，按月度对所保养设备进行巡检服务。

1. 制冷系统

1.1 检测压缩机、膨胀阀、干燥过滤器、高低压开关、电磁阀等部件的工作情况。

1.2 检测系统压力，检查系统的密闭性。

1.3 检查压缩机油的清洁及是否老化。

1.4 检查蒸发器、冷凝器换热情况，并提出清洗建议。

1.5 检查水流及水流开关情况，及时提出整改或更换建议；

2. 电气系统

2.1 检查电源供电电压等数值。

2.2 检查控制器的输出电压。

2.3 紧固空气开关、接触器的接线情况。

2.4 检查各部件电源线是否有老化或损坏现象。

2.5 校验电路板信号，紧固板上接插口。

3. 控制系统

3.1 调整运行程序各参数，使之合理或者最佳。

3.2 检查检测各传感器的性能。

3.3 乙方每次完成保养工作后，应向甲方呈交保养和维修工作报告。

3.4 乙方对甲方运行管理人员进行操作培训，以便更好地掌握运行检查和简单维修技能。